

RESOLUCIÓN N° 141/2021

RECHAZO EXPEDIENTE RF N°32/2020

Fecha de Ingreso 22/04/2020.

Buin, 10 de agosto de 2021.

VISTOS:

- Ingreso de Solicitud de Recepción Final N° 32/2020 de ingreso 22 de abril del 2020 de la propiedad ubicada en Carlos Condell N°652, Rol SII 66-15, propiedad de [REDACTED]

CONSIDERANDO:

- Acta de observaciones
- Acta de observaciones 2
- Acta de observaciones 3
- Acta de observaciones 4
- Que en visitas anteriores no se había ejecutado la Red Húmeda, que, en posterior visita, el diámetro de la cañería no correspondía a lo informado en proyecto domiciliario, que presión y caudal no cumplen con RIDAA.
- Que en visita del 10.08.2021, se observa instalación de 4 equipos de aire acondicionado, los cuales no estaban en visita anterior los cuales no estaban informados en el TE1 y con declaración de Instalación de Equipo de aire acondicionado.

RESUELVO:

1° Por lo anteriormente expuesto, **SE RECHAZA** la Solicitud de Recepción Final N° 32/2020 de ingreso 22 de abril del 2020 de la propiedad ubicada en Carlos Condell N°652, Rol SII 66-15.

Anótese, en el registro especial de esta Dirección de Obras Municipales, archívese los originales y otórguese copia a los interesados.



GUILLERMO IBACACHE GÓMEZ
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

DISTRIBUCIÓN:

- PROPIETARIO
- ARCHIVO DOM
- EXPEDIENTE RF 32/2020