

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|---|---------|-----------|-----------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO 6-74 | | 17152603-5 PACHECO CABEZAS ALEXIS EDUARDO | | | | | | | |
| FECHA 09/04/2024 | | GLOSA DP: 214; EG: 1-123; FONDO A RENDIR ALEXIS PACHECO CABEZAS | | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
| 1 53208 | Servicios Generales | | 000000 | 969.850 | 0 | | | | |
| 2 2152208999 | Otros | 1 | 280102 | 0 | 969.850 | 21-54 | 17.152.603-5 | --0 | |
| 3 2152208999 | Otros | 1 | 280102 | 969.850 | 0 | | 17.152.603-5 | -0 | |
| 4 1140398103 | Alexis Pacheco Cabezas | | 000000 | 0 | 969.850 | | | | |
| TOTALES | | | | 1.939.700 | 1.939.700 | | | | |

JAVIERA PALOMERA ASTABURI
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 54
Fecha: 09/04/2024
Glosa: DP: 214; EG: 1-123; FONDO A RENDIR ALEXIS PACHECO CABEZAS
Rut/Nombre: 17.152.603 - 5 / PACHECO CABEZAS ALEXIS EDUARDO
Preob./Oblig.: 05 579

| Cuenta | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------|-------------|------------|-------------|
| Sub. | Prog. | C. Costo | Total | PreObligado | Obl. Acum. | Sal.PreObl. |
| 2152208999 | Otros | | | | | |
| 1 | GESTION | 280102 | 969.850 | 969.850 | 969.850 | 0 |
| TOTALES: | | | 969.850 | | | |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 579
Fecha: 20/03/2024
Glosa: Contabilización caja chica funcionario Alexis Pacheco DIMAAO
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

| Cuenta | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|--|
| Sub. Prog. | C. Costo | Total | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. | |
| 2152208999 | Otros | | | | | | | |
| 1 GESTION | 280102 | 969.850 | 30.970.000 | 0 | 30.970.000 | 30.969.850 | 150 | |
| TOTALES: | | 969.850 | | | | | | |

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López

AUTORIZADO POR *

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 14/03/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| NONBRE | RUT |
| ALEXIS PACHECO CABEZAS | 17.152.603-5 |
| CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN | |
| JEFATURA. GRADO 11° DIMAAO | |

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. ALC. | FECHA | DEC. DE PAGO | FECHA | EGRESO | FECHA |
|-----------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 238 | 19/01/2024 | 214 | 26/01/2024 | 123 | 31/01/2024 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| \$969.850 | \$0 | \$969.850 |
| | | \$0 |

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO: Se adjuntan transferencias electronicas para detallar el pago del fondo a rendir correspondiente.

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -



FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Documento Electrónico Recibido

PROWALL INSPECCIONES SPA

Giro: INSPECCION INGENIERIA Y ASESORAMIENTO.
AVDA DOMINGO STA MARIA 2384 JA RIOS 2 - INDEPENDENCIA

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500-2
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO: ALEXIS PACHECO, ALVARO SANTILLAN

R.U.T.: 77.603.949-7


FACTURA ELECTRONICA

Nº 362

S.I.I.

Fecha Emision: 22 de Febrero del 2024

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|---------|----------------|--------|---------|
| - | HERMETICIDAD ALJIBES RWDV-95, RWDV-96, JZJX-17, GVDV-19, SZDT-42, SXVJ-13 | 6 | 125.000 | | | 750.000 |
| - | VISITA INSPECCION TERRENO | 1 | 65.000 | | | 65.000 |



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 815.000

I.V.A. 19% \$ 154.850

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 969.850

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
RECEPCIÓN DE FACTURA DEL S.I.I.

22 FEB 2024

→ Servicio de Inspección de Canchales de Aljibes.

Banco de Chile

Comprobante de Transferencia

Estimado(a): Alexis Eduardo Pacheco Cabezas

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Prowall Inspecciones Spa, el día 27 de febrero de 2024, desde su Cuenta Corriente 1960433404. El detalle puede revisarlo a continuación:

| Datos del Destinatario | | Datos de la Transferencia | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Nombre | Prowall Inspecciones Spa | Fecha | 27 de febrero de 2024 |
| RUT | 77.603.949-7 | Monto | \$ 250.000 |
| Cuenta | 90271187881 | ID de Transacción | TEF_IPE2402271619113496575380 |
| Banco | Banco Del Estado De Chile | | |
| Mail | walterfelipe.bravo@gmail.com | | |
| Mensaje | certificados de hermeticidad | | |



Banco de Chile

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.sbif.cl.
© Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Banco de Chile

Comprobante de Transferencia

Estimado(a): Alexis Eduardo Pacheco Cabezas

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Prowall Inspecciones Spa, el día 28 de febrero de 2024, desde su **Cuenta Corriente 1960433404**. El detalle puede revisarlo a continuación:

| Datos del Destinatario | | Datos de la Transferencia | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Nombre | Prowall Inspecciones Spa | Fecha | 28 de febrero de 2024 |
| RUT | 77.603.949-7 | Monto | \$ 500.000 |
| Cuenta | 90271187881 | ID de Transacción | TEF_IPE2402281708113512369820 |
| Banco | Banco Del Estado De Chile | | |
| Mail | walterfelipe.bravo@gmail.com | | |
| Mensaje | abono hermeticidad | | |



Banco de Chile

Comprobante de Transferencia

Estimado(a): Alexis Eduardo Pacheco Cabezas

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Prowall Inspecciones Spa, el día 29 de febrero de 2024, desde su Cuenta Corriente 1960433404. El detalle puede revisarlo a continuación:

| Datos del Destinatario | | Datos de la Transferencia | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Nombre | Prowall Inspecciones Spa | Fecha | 29 de febrero de 2024 |
| RUT | 77.603.949-7 | Monto | \$ 219.850 |
| Cuenta | 90271187881 | ID de Transacción | TEF_IPE2402291642113532623210 |
| Banco | Banco Del Estado De Chile | | |
| Mail | walterfelipe.bravo@gmail.com | | |
| Mensaje | abono total hermeticidad | | |





Ilustre Municipalidad
de Buin

Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato





Ilustre Municipalidad
de Buin

Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato





CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
PRUEBA DE HERMETICIDAD
PERIÓDICA A TANQUE:
(ALJIBE)

Nº INF: PH/ALJ-WIS-113.24
O.S. Nº: 113/24
FECHA DE INSPECCIÓN: 21-02-2024
FECHA DE EMISIÓN INF: 22-02-2024
FECHA DE VENCIMIENTO INF: 22-02-2025

| 1.- IDENTIFICACIÓN DEL TANQUE. | | 2 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TANQUE. | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Propietario | : Ilustre Municipalidad de Buin | Material | : AISI 304L |
| Rut Propietario | : 69.072.500-2 | Espesor de Manto | : 4.0 mm |
| Dirección Propietario | : Carlos Condell Nº 415 - Buin. | Espesor de Cabezales | : 4.0 mm |
| Fabricante | : MG CHILE LTDA. | Especificación de diseño | : Propias del Fabricante. |
| Tipo de tanque | : Sobre Camión / Elíptico | Capacidad Nominal | : 15.000 Lts. |
| Nº Patente | : RWDV-95 | Cantidad de Compartimientos | : Unico de 15.000 Lts. |
| Nº de Chasis | : LJ11R2DH7N3300562 | Producto Transportado | : Agua Potable |

| 3 - PRUEBA DE HERMETICIDAD. | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Lugar de prueba | : Instalaciones del propietario. | Presión de prueba | : 15.0 Psi. |
| Metodo de prueba | : Aire comprimido. | Rango de manometro | : 0-15 Psi. |
| Metodo de detección | : Solución jabonosa. | Marca de manometro | : Winters. |
| Duración de prueba | : 40 minutos. | Certificado calibración Manometro | : SMI-104988P |
| Alcance de la prueba | : 100% todo el tanque y accesorios. | Nº Interno Manometro Patrón | : WIS-MNO-076 |
| Temperatura | : 19º Celsius | Nº Manometro Terreno | : WIS-MNO-077T |
| Luminosidad | : 1.189 Lux | Norma de Evaluación | : ASME VIII Div. I |
| | | Proc. Inspección Aplicable | : P-END-06 Rev.1 |

RESULTADO: ☒ DURANTE EL TIEMPO DE PRUEBA. NO SE OBSERVA VARIACIONES DE PRESIÓN NI FILTRACIONES EN EL SISTEMA DEL TANQUE SOBRE CAMIÓN (ALJIBE) PATENETE: RWDV-95. POR ENDE CUMPLE Y SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN DE APROBADO POR W INSPECCIONES SpA.

CUMPLE ☒

NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES: ☒ - NO REGISTRA FUGAS POR ESCOTILLAS, VALVULAS Y CAÑERÍA DE DESCARGA.
☒ - NO REGISTRA FUGAS POR SOLDADURAS DE TOPE Y FILETE.
☒ - NO SE REGISTRA PERDIDA DE PRESIÓN DURANTE PERIODO DE PRUEBA.
☒ - SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y ABERTURA DE VALVULA DE PRESIÓN Y VACIO.



Este informe. NO libera la responsabilidad del propietario ante deficiencias de operación y/o seguridad que se presenten o detecten, cuando el Tanque Aljibe entre en servicio. El estado de mantenimiento de valvulas y de los diferentes componentes es de exclusiva responsabilidad del propietario. Cualquier modificación o reparación que altere las características del Tanque, dejara sin efecto el presente informe.

■ Este documento es valido solo en su versión original.

TENER PRESENTE: ■ El resultado obtenido es válido sólo para la muestra analizada.

◆ Este informe tiene una vigencia de 1 año a contar de la fecha de emisión.



| Distribución INF P.H | |
|----------------------|---------------------------------|
| Original | : Ilustre Municipalidad de Buin |
| Copia 1 | : Ilustre Municipalidad de Buin |
| Copia 2 | : W INSPECCIONES SpA. |



JOSÉ GUZMÁN A.
Inspector Técnico Inacap
Rut: 16.615.073-6
Firma Inspector

WALTER BRAVO
Ingeniero Industrial
Rut: 16.615.073-6
NIVEL II E.N.D.
W INSPECCIONES
Firma Evaluador



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
PRUEBA DE HERMETICIDAD
PERIÓDICA A TANQUE:
(ALJÍBE)

N° INF: PH/ALJ-WIS-115.24
O.S. N°: 115/24
FECHA DE INSPECCIÓN: 21-02-2024
FECHA DE EMISIÓN INF: 22-02-2024
FECHA DE VENCIMIENTO INF: 22-02-2025

| 1.- IDENTIFICACIÓN DEL TANQUE. | | 2 - CARACTERISTICAS GENERALES DEL TANQUE. | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Propietario | : Ilustre Municipalidad de Buin | Material | : ASTM A-36 |
| Rut Propietario | : 69.072.500-2 | Espesor de Manto | : 6.0 mm |
| Dirección Propietario | : Carlos Condell N° 415 - Buin. | Espesor de Cabezales | : 6.0 mm |
| Fabricante | : MG CHILE LTDA. | Especificación de diseño | : Propias del Fabricante. |
| Tipo de tanque | : Sobre Camión / Policentrico | Capacidad Nominal | : 15.000 Lts. |
| N° Patente | : JZJX-17 | Cantidad de Compartimientos | : Unico de 15.000 Lts. |
| N° de Chasis | : 9BFYEALE3HBS65521 | Producto Transportado | : Agua Potable |

| 3 - PRUEBA DE HERMETICIDAD. | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Lugar de prueba | : Instalaciones del propietario. | Presión de prueba | : 15.0 Psi. |
| Metodo de prueba | : Aire comprimido. | Rango de manometro | : 0-15 Psi. |
| Metodo de detección | : Solución jabonosa. | Marca de manometro | : Winters. |
| Duración de prueba | : 40 minutos. | Certificado calibración Manometro | : SMI-104988P |
| Alcance de la prueba | : 100% todo el tanque y accesorios. | N° Interno Manometro Patrón | : WIS-MNO-076 |
| Temperatura | : 19° Celsius | N° Manometro Terreno | : WIS-MNO-077T |
| Luminosidad | : 1.141 Lux | Norma de Evaluación | : ASME VIII Div. 1 |
| | | Proc. Inspección Aplicable | : P-END-06 Rev.1 |

| | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|--|
| RESULTADO: | ◇ DURANTE EL TIEMPO DE PRUEBA. NO SE OBSERVA VARIACIONES DE PRESIÓN NI FILTRACIONES EN EL SISTEMA DEL TANQUE SOBRE CAMIÓN (ALJÍBE) PATENETE: JZJX-17. POR ENDE CUMPLE Y SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN DE APROBADO POR W INSPECCIONES SpA. | | |
| | CUMPLE | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | NO CUMPLE | <input type="checkbox"/> | |
| OBSERVACIONES: | ✓ - NO REGISTRA FUGAS POR ESCOTILLAS, VALVULAS Y CAÑERÍA DE DESCARGA. ✓ - NO REGISTRA FUGAS POR SOLDADURAS DE TOPE Y FILETE. ✓ - NO SE REGISTRA PERDIDA DE PRESIÓN DURANTE PERIODO DE PRUEBA. ✓ - SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y ABERTURA DE VALVULA DE PRESIÓN Y VACIO. | | |



Este informe. NO libera la responsabilidad del propietario ante deficiencias de operación y/o seguridad que se presenten o detecten, cuando el Tanque Aljibe entre en servicio. El estado de mantenimiento de valvulas y de los diferentes componentes es de exclusiva responsabilidad del propietario. Cualquier modificación o reparación que altere las características del Tanque, dejara sin efecto el presente informe.

■ Este documento es valido solo en su versión original.

TENER PRESENTE: ■ El resultado obtenido es válido sólo para la muestra analizada.
◇ Este informe tiene una vigencia de 1 año a contar de la fecha de emisión.



| Distribución INF P.H | | Firma Inspector | | Firma Evaluador | |
|----------------------|---------------------------------|---|--|--|--|
| Original | : Ilustre Municipalidad de Buin | JOSÉ GUZMÁN A. Inspector Técnico Inacap Rut: 16.615.073-6 | | WALTER BRAVO Ingeniero Industrial N°L. 810- 40/56479/2015 NIVEL II E.M.E. W INSPECCIONES | |
| Copia 1 | : Ilustre Municipalidad de Buin | | | | |
| Copia 2 | : W INSPECCIONES SpA. | | | | |

W INSPECCIONES S.P.A. 76.587.269-3 – Pasaje Isidro Corvinos N° 578 / Ciudad Jardín / Maipú – Región Metropolitana
www.winspecciones.cl



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
PRUEBA DE HERMETICIDAD
PERIÓDICA A TANQUE:
(ALJÍBE)

N° INF: PH/ALJ-WIS-114.24
O.S. N°: 114/24
FECHA DE INSPECCIÓN: 21-02-2024
FECHA DE EMISIÓN INF: 22-02-2024
FECHA DE VENCIMIENTO INF: 22-02-2025

| 1.- IDENTIFICACIÓN DEL TANQUE. | | 2 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TANQUE. | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Propietario | : Ilustre Municipalidad de Buin | Material | : AISI 304L |
| Rut Propietario | : 69.072.500-2 | Espesor de Manto | : 4.0 mm |
| Dirección Propietario | : Carlos Condell N° 415 - Buin. | Espesor de Cabezales | : 5.0 mm |
| Fabricante | : MG CHILE LTDA. | Especificación de diseño | : Propias del Fabricante. |
| Tipo de tanque | : Sobre Camión / Elíptico | Capacidad Nominal | : 15.000 Lts. |
| N° Patente | : RWDV-96 | Cantidad de Compartimientos | : Unico de 15.000 Lts. |
| N° de Chasis | : LJ11R2DH1P3500209 | Producto Transportado | : Agua Potable |

| 3 - PRUEBA DE HERMETICIDAD. | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Lugar de prueba | : Instalaciones del propietario. | Presión de prueba | : 15.0 Psi. |
| Metodo de prueba | : Aire comprimido. | Rango de manometro | : 0-15 Psi. |
| Metodo de detección | : Solución jabonosa. | Marca de manometro | : Winters. |
| Duración de prueba | : 40 minutos. | Certificado calibración Manometro | : SMI-104988P |
| Alcance de la prueba | : 100% todo el tanque y accesorios. | N° Interno Manometro Patrón | : WIS-MNO-076 |
| Temperatura | : 19° Celsius | N° Manometro Terreno | : WIS-MNO-077T |
| Luminosidad | : 1.199 Lux | Norma de Evaluación | : ASME VIII Div. I |
| | | Proc. Inspección Aplicable | : P-END-06 Rev.1 |

RESULTADO: ☒ DURANTE EL TIEMPO DE PRUEBA. NO SE OBSERVA VARIACIONES DE PRESIÓN NI FILTRACIONES EN EL SISTEMA DEL TANQUE SOBRE CAMIÓN (ALJÍBE) PATENETE: RWDV-96. POR ENDE CUMPLE Y SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN DE APROBADO POR W INSPECCIONES SpA.

CUMPLE ☒

NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES: ☒ - NO REGISTRA FUGAS POR ESCOTILLAS, VALVULAS Y CAÑERÍA DE DESCARGA.

☒ - NO REGISTRA FUGAS POR SOLDADURAS DE TOPE Y FILETE.

☒ - NO SE REGISTRA PERDIDA DE PRESIÓN DURANTE PERIODO DE PRUEBA.

☒ - SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y ABERTURA DE VALVULA DE PRESIÓN Y VACIO.



Este informe. NO libera la responsabilidad del propietario ante deficiencias de operación y/o seguridad que se presenten o detecten, cuando el Tanque Aljibe entre en servicio. El estado de mantenimiento de valvulas y de los diferentes componentes es de exclusiva responsabilidad del propietario.

Cualquier modificación o reparación que altere las características del Tanque, dejara sin efecto el presente informe.

■ Este documento es valido solo en su versión original.

TENER PRESENTE: ■ El resultado obtenido es válido sólo para la muestra analizada.

◆ Este informe tiene una vigencia de 1 año a contar de la fecha de emisión.



| Distribución INF P.H | | Firma Inspector | | Firma Evaluador | |
|----------------------|---------------------------------|---|--|---|--|
| Original | : Ilustre Municipalidad de Buin | JOSÉ GUZMÁN A. Inspector Técnico Inacap Rut: 16.615.073-6 | | WALTER BRAVO Ingeniero Industrial REG. MID. - ANEP/679/2009/2015 NIVEL II E.N.D. W INSPECCIONES | |
| Copia 1 | : Ilustre Municipalidad de Buin | | | | |
| Copia 2 | : W INSPECCIONES SpA. | | | | |

W INSPECCIONES S.P.A. 76.587.269-3 – Pasaje Isidro Corvinos N° 578 / Ciudad Jardín / Maipú – Región Metropolitana
www.winspecciones.cl



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
PRUEBA DE HERMETICIDAD
PERIÓDICA A TANQUE:
(ALJIBE)

N° INF: PH/ALJ-WIS-116.24
O.S. N°: 116/24
FECHA DE INSPECCIÓN: 21-02-2024
FECHA DE EMISIÓN INF: 22-02-2024
FECHA DE VENCIMIENTO INF: 22-02-2025

| 1.- IDENTIFICACIÓN DEL TANQUE. | | 2 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TANQUE. | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Propietario | : Ilustre Municipalidad de Buin | Material | : AISI 304L |
| Rut Propietario | : 69.072.500-2 | Espesor de Manto | : 5.0 mm |
| Dirección Propietario | : Carlos Condell N° 415 - Buin. | Espesor de Cabezales | : 5.0 mm |
| Fabricante | : ANDRITEC | Especificación de diseño | : Propias del Fabricante. |
| Tipo de tanque | : Sobre Camión / Elíptico | Capacidad Nominal | : 10.000 Lts. |
| N° Patente | : GVDV-19 | Cantidad de Compartimientos | : Unico de 10.000 Lts. |
| N° de Chasis | : KMFDA18KPEC078966 | Producto Transportado | : Agua Potable |

| 3 - PRUEBA DE HERMETICIDAD. | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Lugar de prueba | : Instalaciones del propietario. | Presión de prueba | : 15.0 Psi. |
| Metodo de prueba | : Aire comprimido. | Rango de manometro | : 0-15 Psi. |
| Metodo de detección | : Solución jabonosa. | Marca de manometro | : Winters. |
| Duración de prueba | : 40 minutos. | Certificado calibración Manometro | : SMI-104988P |
| Alcance de la prueba | : 100% todo el tanque y accesorios. | N° Interno Manometro Patrón | : WIS-MNO-076 |
| Temperatura | : 18° Celsius | N° Manometro Terreno | : WIS-MNO-077T |
| Luminosidad | : 1.192 Lux | Norma de Evaluación | : ASME VIII Div. I |
| | | Proc. Inspección Aplicable | : P-END-06 Rev.1 |

RESULTADO: **◇ DURANTE EL TIEMPO DE PRUEBA. NO SE OBSERVA VARIACIONES DE PRESIÓN NI FILTRACIONES EN EL SISTEMA DEL TANQUE SOBRE CAMIÓN (ALJIBE) PATENETE: GVDV-19. POR ENDE CUMPLE Y SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN DE APROBADO POR W INSPECCIONES SpA.**

CUMPLE ☒
NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES: **✓ - NO REGISTRA FUGAS POR ESCOTILLAS, VALVULAS Y CAÑERÍA DE DESCARGA.**
✓ - NO REGISTRA FUGAS POR SOLDADURAS DE TOPE Y FILETE.
✓ - NO SE REGISTRA PERDIDA DE PRESIÓN DURANTE PERIODO DE PRUEBA.
✓ - SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y ABERTURA DE VALVULA DE PRESIÓN Y VACIO.



Este informe. NO libera la responsabilidad del propietario ante deficiencias de operación y/o seguridad que se presenten o detecten, cuando el Tanque Aljibe entre en servicio. El estado de mantenimiento de valvulas y de los diferentes componentes es de exclusiva responsabilidad del propietario. Cualquier modificación o reparación que altere las características del Tanque, dejara sin efecto el presente informe.

■ Este documento es valido solo en su versión original.

TENER PRESENTE: ■ El resultado obtenido es válido sólo para la muestra analizada.

◇ Este informe tiene una vigencia de 1 año a contar de la fecha de emisión.



Distribución INF P.H

Original : Ilustre Municipalidad de Buin
Copia 1 : Ilustre Municipalidad de Buin
Copia 2 : W INSPECCIONES SpA.



JOSÉ GUZMÁN A.
Inspector Técnico Inacap
Rut: 16.615.073-6
Firma Inspector

WALTER BRAVO
Ingeniero Industrial
REG. 2010 - AQ/0447/000000015
NIVEL II E.M.D.
W INSPECCIONES
Firma Evaluador



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
PRUEBA DE HERMETICIDAD
PERIÓDICA A TANQUE:
(ALJÍBE)

Nº INF: PH/ALJ-WIS-117.24
O.S. Nº: 117/24
FECHA DE INSPECCIÓN: 21-02-2024
FECHA DE EMISIÓN INF: 22-02-2024
FECHA DE VENCIMIENTO INF: 22-02-2025

| 1.- IDENTIFICACIÓN DEL TANQUE. | | 2 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TANQUE. | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Propietario | : Ilustre Municipalidad de Buin | Material | : ASTM A-36 |
| Rut Propietario | : 69.072.500-2 | Espesor de Manto | : 4.0 mm |
| Dirección Propietario | : Carlos Condell Nº 415 - Buin. | Espesor de Cabezales | : 5.0 mm |
| Fabricante | : MG CHILE LTDA. | Especificación de diseño | : Propias del Fabricante. |
| Tipo de tanque | : Sobre Camión / Elíptico | Capacidad Nominal | : 10.000 Lts. |
| Nº Patente | : SZDT-42 | Cantidad de Compartimientos | : Unico de 10.000 Lts. |
| Nº de Chasis | : 953658242RR063244 | Producto Transportado | : Agua Potable |

| 3 - PRUEBA DE HERMETICIDAD. | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Lugar de prueba | : Instalaciones del propietario. | Presión de prueba | : 15.0 Psi. |
| Metodo de prueba | : Aire comprimido. | Rango de manometro | : 0-15 Psi. |
| Metodo de detección | : Solución jabonosa. | Marca de manometro | : Winters. |
| Duración de prueba | : 40 minutos. | Certificado calibración Manometro | : SMI-104988P |
| Alcance de la prueba | : 100% todo el tanque y accesorios. | Nº Interno Manometro Patrón | : WIS-MNO-076 |
| Temperatura | : 18° Celsius | Nº Manometro Terreno | : WIS-MNO-077T |
| Luminosidad | : 1.154 Lux | Norma de Evaluación | : ASME VIII Div. 1 |
| | | Proc. Inspección Aplicable | : P-END-06 Rev.1 |

| | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|--|
| RESULTADO: | ♦ DURANTE EL TIEMPO DE PRUEBA. NO SE OBSERVA VARIACIONES DE PRESIÓN NI FILTRACIONES EN EL SISTEMA DEL TANQUE SOBRE CAMIÓN (ALJÍBE) PATENETE: SZDT-42. POR ENDE CUMPLE Y SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN DE APROBADO POR W INSPECCIONES SpA. | | |
| | CUMPLE | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | NO CUMPLE | <input type="checkbox"/> | |
| OBSERVACIONES: | ✓ - NO REGISTRA FUGAS POR ESCOTILLAS, VALVULAS Y CAÑERÍA DE DESCARGA. ✓ - NO REGISTRA FUGAS POR SOLDADURAS DE TOPE Y FILETE. ✓ - NO SE REGISTRA PERDIDA DE PRESIÓN DURANTE PERIODO DE PRUEBA. ✓ - SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y ABERTURA DE VALVULA DE PRESIÓN Y VACIO. | | |



Este informe. NO libera la responsabilidad del propietario ante deficiencias de operación y/o seguridad que se presenten o detecten, cuando el Tanque Aljibe entre en servicio. El estado de mantenimiento de valvulas y de los diferentes componentes es de exclusiva responsabilidad del propietario. Cualquier modificación o reparación que altere las características del Tanque, dejara sin efecto el presente informe.

■ Este documento es valido solo en su versión original.

TENER PRESENTE: ■ El resultado obtenido es válido sólo para la muestra analizada.

♦ Este informe tiene una vigencia de 1 año a contar de la fecha de emisión.



| Distribución INF P.H | | Firma Inspector | | Firma Evaluador | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|
| Original | : Ilustre Municipalidad de Buin | | | | |
| Copia 1 | : Ilustre Municipalidad de Buin | | | | |
| Copia 2 | : W INSPECCIONES SpA. | | | | |



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN
PRUEBA DE HERMETICIDAD
PERIÓDICA A TANQUE:
(ALJÍBE)

N° INF: PH/ALJ-WIS-118.24
O.S. N°: 118/24
FECHA DE INSPECCIÓN: 21-02-2024
FECHA DE EMISIÓN INF: 22-02-2024
FECHA DE VENCIMIENTO INF: 22-02-2025

| 1.- IDENTIFICACIÓN DEL TANQUE. | | 2 - CARACTERISTICAS GENERALES DEL TANQUE. | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Propietario | : Ilustre Municipalidad de Buin | Material | : AISI 304L |
| Rut Propietario | : 69.072.500-2 | Espesor de Manto | : 4.0 mm |
| Dirección Propietario | : Carlos Condell N° 415 - Buin. | Espesor de Cabezales | : 4.0 mm |
| Fabricante | : MG CHILE LTDA. | Especificación de diseño | : Propias del Fabricante. |
| Tipo de tanque | : Sobre Camión / Elíptico | Capacidad Nominal | : 10.000 Lts. |
| N° Patente | : SXVJ-13 | Cantidad de Compartimientos | : Unico de 10.000 Lts. |
| N° de Chasis | : 953658242XRR054047 | Producto Transportado | : Agua Potable |

| 3 - PRUEBA DE HERMETICIDAD. | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Lugar de prueba | : Instalaciones del propietario. | Presión de prueba | : 15.0 Psi. |
| Metodo de prueba | : Aire comprimido. | Rango de manometro | : 0-15 Psi. |
| Metodo de detección | : Solución jabonosa. | Marca de manometro | : Winters. |
| Duración de prueba | : 40 minutos. | Certificado calibración Manometro | : SMI-104988P |
| Alcance de la prueba | : 100% todo el tanque y accesorios. | N° Interno Manometro Patrón | : WIS-MNO-076 |
| Temperatura | : 18° Celsius | N° Manometro Terreno | : WIS-MNO-077T |
| Luminosidad | : 1.155 Lux | Norma de Evaluación | : ASME VIII Div. I |
| | | Proc. Inspección Aplicable | : P-END-06 Rev.1 |

RESULTADO: ☒ DURANTE EL TIEMPO DE PRUEBA. NO SE OBSERVA VARIACIONES DE PRESIÓN NI FILTRACIONES EN EL SISTEMA DEL TANQUE SOBRE CAMIÓN (ALJÍBE) PATENETE: SXVJ-13. POR ENDE CUMPLE Y SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN DE APROBADO POR W INSPECCIONES SpA.

CUMPLE ☒

NO CUMPLE ☐

OBSERVACIONES: ☒ - NO REGISTRA FUGAS POR ESCOTILLAS, VALVULAS Y CAÑERÍA DE DESCARGA.
☒ - NO REGISTRA FUGAS POR SOLDADURAS DE TOPE Y FILETE.
☒ - NO SE REGISTRA PERDIDA DE PRESIÓN DURANTE PERIODO DE PRUEBA.
☒ - SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y ABERTURA DE VALVULA DE PRESIÓN Y VACIO.



Este informe. NO libera la responsabilidad del propietario ante deficiencias de operación y/o seguridad que se presenten o detecten, cuando el Tanque Aljibe entre en servicio. El estado de mantenimiento de valvulas y de los diferentes componentes es de exclusiva responsabilidad del propietario. Cualquier modificación o reparación que altere las características del Tanque, dejara sin efecto el presente informe.

■ Este documento es valido solo en su versión original.

TENER PRESENTE: ■ El resultado obtenido es válido sólo para la muestra analizada.

◆ Este informe tiene una vigencia de 1 año a contar de la fecha de emisión.



| Distribución INF P.H | |
|----------------------|---------------------------------|
| Original | : Ilustre Municipalidad de Buin |
| Copia 1 | : Ilustre Municipalidad de Buin |
| Copia 2 | : W INSPECCIONES SpA. |



JOSÉ GUZMÁN A.
Inspector Técnico Inacap
Rut: 16.615.073-6
Firma Inspector

WALTER BRAVO
Ingeniero Industrial
N°S. IND.-A056479900000015
NIVEL II E.N.D.
W INSPECCIONES
Firma Evaluador