

INFORME SERVICIOS DE HONORARIOS.

NOVIEMBRE	2024
Mes	Año

I.- Datos.

1.- Nombre.	ALEJANDRO SEGUNDO VILLALBA PIZARRO		
2.- Rut.			
3.- N° Decreto.	Alcaldicio: 2526	Imputación: 215.21.04.004.001	Centro de Costos: 25.05.01
4.- Dirección a la que pertenece.	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PISCINA TEMPERADA DE MAIPO 2024		

II.- Función según lo que indica el contrato de prestación de servicios.

- MANTENCIÓN DE BOMBAS Y CALDERAS DE PISCINA TEMPERADA DE MAIPO Y COMPLEJO DEPORTIVO
- MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE BOMBAS Y CALDERAS


III.- Descripción de las funciones realizadas.

Se pone en servicio sistema calefacción.
Se toma porcentajes de cilindros de gas, stock 4180 litros aproximadamente.
Se toma temperatura de entrada y salida intercambiador de calor
Sistema calefacción encendido
Se toma temperatura entrada y salida intercambiador de calor.
Se detiene el sistema general de bombas, alimentación complejo, se retira spoll de 110mm y se elimina filtración de agua
Se pone en servicio sistema de calefacción
Temperatura agua piscina 27,5 grados
Se purgante ambas calderas
Se pone en servicio caldera N2, la cual fue entregada ayer por mantencion.
Se toma temperatura de entrada y salida intercambiador de calor.
Temperatura agua piscina 28 grados.
Se purgante calderas

se pone en servicio el sistema general de agua.
se pone en servicio sistema de calefacción.
se toman los porcentajes de caratulas de cilindros de gas, stock estimado 3000 litros
consumo de gas de la semana 1600 litros.
se realiza retro lavado a filtro N°1.
se toman temperatura entrada y salida de intercambiador de calor.
temperatura agua piscina 25,3 grados.

se pone en servicio sistema de calefacción.
se toman temperaturas de entrada y salida de agua intercambiador de calor.
se purgan calderas.

se pone en servicio sistema de calefacción.
se purgan calderas.
se realizan tres retro lavados a filtro N°1.
se aporta agua a piscina por 30 minutos



Se pone en servicio sistema de calefacción.
 Control temperatura de entrada y salida intercambiador de calor.
 Temperatura agua piscina 29.5 grados.
 Se realiza retrolavado a filtro N1
 Se pone en servicio sistema calefacción.
 Se purgan calderas.
 Se toma temperatura agua piscina, 28 grados.


Se pone en servicio bombas y calderas, sistema calefacción.
 Se toma temperatura de entrada y salida intercambiador de calor.
 Se toma temperatura agua piscina 27 grados.
 Se pone en servicio sistema calefacción.
 Se toma temperatura entrada y salida intercambiador de calor.
 Se realizan purgas a calderas.
 Se descubre una nueva filtración de agua, deberá despejar área para ver los detalles y causa de filtración de agua.

IV.- Cobertura: (mencionar y adjuntar documentos de respaldo).

Fecha Cobertura: 2024-11-07	Descripción Cobertura: Toma temperatura entrada y salida intercambiador de calor	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-11-08	Descripción Cobertura: Control temperatura agua piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA



Fecha Cobertura: 2024-11-11	Descripción Cobertura: Toma de porcentajes cilindros de gas	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-11-13	Descripción Cobertura: retro lavados a filtro N°1	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------


		
Fecha Cobertura: 2024-11-14	Descripción Cobertura: Retrolavado filtro	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
		
Fecha Cobertura: 2024-11-14	Descripción Cobertura: Retrolavado filtro	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA




Fecha Cobertura: 2024-11-15	Descripción Cobertura: Se pone en servicio sistema calefacción	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	---	-------------------------------



Fecha Cobertura: 2024-11-18	Descripción Cobertura: Control temperatura agua piscina	Tipo Cobertura: FOTOGRAFÍA
--------------------------------	--	-------------------------------







V.- Observaciones.




CERTIFICADO CONTRAPARTE TÉCNICA

Yo, **JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**, en mi calidad de contraparte técnica del prestador/a de servicios a honorarios que emite el presente informe, certifico que ha realizado sus funciones en el presente mes, en virtud al contrato de prestación de servicios que corresponde, y a los objetivos y requerimientos de las labores aprobadas por el concejo municipal o del Programa Municipal en que se desempeña.



JONATHAN FERNÁNDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO



FREDDY LEONARDO CARRASCO
SALAZAR
COORDINADOR (A) PROGRAMA